

水 質 検 査 報 告 書

2022年8月15日

飲料水水質検査業登録 兵庫県 60 水第 11 号の 33
計量証明事業登録 計証第濃 31 号、計証第騒 29 号

サイエンスマイクロ株式会社

〒 651-1331 神戸市北区有野町唐櫃 3256-1

Tel : 078-987-0170 (代) Fax : 078-987-0173

宝塚市立スポーツセンター 殿

環境計量士 土居 実信

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2022年8月2日		採水場所	屋内プール
検査期間	2022年8月2日 ～ 2022年8月15日		又は	
検水種目	プール水		検体名	
分析項目		単位	分析値	基準値
一般細菌		CFU/mL	0	200以下
大腸菌		—	不検出	不検出
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3.1	12以下
pH値		—	7.7	5.8～8.6
濁度		度	1未満	2以下
遊離残留塩素		mg/L	1.3	0.4以上
クロロホルム		mg/L	0.049	—
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.001	—
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.005	—
ブロモホルム		mg/L	0.001未満	—
総トリハロメタン		mg/L	0.055	0.2以下 (暫定目標値)
			以下余白	
判定 及び 所見	(採水時 遊離残留塩素 1.3) 上記検査項目については水質基準に適合			プール水 水質基準を示す

水 質 検 査 報 告 書

2022年8月15日

飲料水水質検査業登録 兵庫県 60 水 第 11 号 の 33
計量証明事業登録 計証第濃 31 号、計証第騒 29 号

サイエンスマイクロ株式会社

〒 651-1331 神戸市北区有野町唐櫃 3256-1

Tel : 078-987-0170 (代) Fax : 078-987-0173

宝塚市立スポーツセンター 殿

環境計量士 土居 実信

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2022年8月2日	採水場所	50mプール
検査期間	2022年8月2日 ~ 2022年8月15日	又は	
検水種目	プール水	検体名	
分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	—	不検出	不検出
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.5未満	12以下
pH値	—	7.7	5.8~8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	0.8	0.4以上
クロロホルム	mg/L	0.058	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.014	—
ブロモホルム	mg/L	0.002	—
総トリハロメタン	mg/L	0.080	0.2以下 (暫定目標値)
		以下余白	
判定 及び 所見	(採水時 遊離残留塩素 0.8) 上記検査項目については水質基準に適合		プール水 水質基準を示す

水 質 検 査 報 告 書

2022年8月15日

飲料水水質検査業登録 兵庫県 60 水第 11 号の 33
計量証明事業登録 計証第濃 31 号、計証第騒 29 号

サイエンスマイクロ株式会社

〒 651-1331 神戸市北区有野町唐櫃 3256-1

Tel : 078-987-0170 (代) Fax : 078-987-0173

宝塚市立スポーツセンター 殿

環境計量士 土居 実信

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2022年8月2日	採水場所	幼児用プール
検査期間	2022年8月2日 ~ 2022年8月15日	又は	
検水種目	プール水	検体名	
分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	—	不検出	不検出
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.4	12以下
pH値	—	7.6	5.8~8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	2.0	0.4以上
クロロホルム	mg/L	0.186	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	—
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.198	0.2以下 (暫定目標値)
		以下余白	
判定 及び 所見	(採水時 遊離残留塩素 2.0) 上記検査項目については水質基準に適合		プール水 水質基準を示す