

検第 M 2209275 号

水 質 検 査 報 告 書

2022年9月20日

飲料水水質検査業登録 兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録 計証第濃31号、計証第騒29号

サイエンスマイクロ株式会社

〒651-1331 神戸市北区有野町唐櫃3256-1

Tel : 078-987-0170 (代) Fax : 078-987-0173

宝塚市立スポーツセンター 殿

環境計量士 土居 実信

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2022年9月12日	採水場所	屋内プール
検査期間	2022年9月13日 ～ 2022年9月20日	又は	
検水種目	プール水	検体名	
分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	—	不検出	不検出
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.7	12以下
pH値	—	7.8	5.8～8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.4以上
		以下余白	
判定 及び 所見	(採水時 遊離残留塩素 1.2) 上記検査項目については水質基準に適合		プール水 水質基準を示す