検第 M 2405130 号

# 水 質 検 査 報 告 書

2024年5月20日

飲料水水質検査業登録　兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録　計証第濃31号、計証第騒29号
**サイエンスマイクロ株式会社**
〒651-1331　神戸市北区有野町唐櫃3256-1
Tel ： 078-987-0170 (代)　　Fax ： 078-987-0173
環境計量士　土居 実信

宝塚市立スポーツセンター　　殿

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採水日時 | 2024年5月15日 | 採水場所又は検体名 | 屋内プール |
| 検査期間 | 2024年5月16日　～　2024年5月20日 | | |
| 検水種目 | プール水 | | |

| 分析項目 | 単位 | 分析値 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | CFU/mL | 0 | 200以下 |
| 大腸菌 | － | 不検出 | 不検出 |
| 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | mg/L | 1.5 | 12以下 |
| pH値 | － | 7.6 | 5.8～8.6 |
| 濁度 | 度 | 1未満 | 2以下 |
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.2 | 0.4以上 |
| | | 以下余白 | |

| | | |
|---|---|---|
| 判定及び所見 | (採水時　遊離残留塩素　0.7) | プール水<br>水質基準を示す |