検第 M 2406354 号

水 質 検 査 報 告 書

2024年6月24日

飲料水水質検査業登録　兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録　計証第濃31号、計証第騒29号
サイエンスマイクロ株式会社
〒651-1331　神戸市北区有野町唐櫃3256-1
Tel ： 078-987-0170 (代)　Fax ： 078-987-0173
環境計量士　土居 実信

宝塚市立スポーツセンター　　殿

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2024年6月17日	採水場所又は検体名	屋内プール
検査期間	2024年6月18日　～　2024年6月24日		
検水種目	プール水		

分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	－	不検出	不検出
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L	2.1	12以下
pH値	－	7.4	5.8～8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.4以上
		以下余白	

判定及び所見	（採水時　遊離残留塩素　1.0）	プール水水質基準を示す