検第 M 2407431 号

水 質 検 査 報 告 書

2024年7月29日

飲料水水質検査業登録 兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録 計証第濃31号、計証第騒29号
サイエンスマイクロ株式会社
〒651-1331 神戸市北区有野町唐櫃3256-1
Tel ： 078-987-0170 (代) Fax ： 078-987-0173
環境計量士 土居 実信

宝塚市立スポーツセンター 殿

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2024年7月23日	採水場所又は検体名	屋内プール
検査期間	2024年7月23日 ～ 2024年7月29日		
検水種目	プール水		

分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	－	不検出	不検出
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	0.5未満	12以下
pH値	－	7.8	5.8～8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	1.0	0.4以上
		以下余白	

判定及び所見	(採水時 遊離残留塩素 1.0) 上記検査項目については水質基準に適合	プール水 水質基準を示す

検第 M 2408178 号

水 質 検 査 報 告 書

2024年8月19日

飲料水水質検査業登録　兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録　計証第濃31号、計証第騒29号
サイエンスマイクロ株式会社
〒651-1331　神戸市北区有野町唐櫃3256-1
Tel ： 078-987-0170 (代)　　Fax ： 078-987-0173
環境計量士　土居 実信

宝塚市立スポーツセンター　　殿

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2024年8月8日	採水場所又は検体名	50mプール
検査期間	2024年8月8日　～　2024年8月19日		
検水種目	プール水		

分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	－	不検出	不検出
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	0.5未満	12以下
pH値	－	7.6	5.8～8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	1.3	0.4以上
クロロホルム	mg/L	0.119	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	—
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.127	0.2以下 (暫定目標値)
		以下余白	

判定及び所見	(採水時　遊離残留塩素　1.5) 上記検査項目については水質基準に適合	プール水 水質基準を示す

検第 M 2408179 号

水 質 検 査 報 告 書

2024年8月19日

飲料水水質検査業登録　兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録　計証第濃31号、計証第騒29号
サイエンスマイクロ株式会社
〒651-1331　神戸市北区有野町唐櫃3256-1
Tel ： 078-987-0170 (代)　　Fax ： 078-987-0173
環境計量士　土居 実信

宝塚市立スポーツセンター　　殿

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2024年8月8日	採水場所又は検体名	幼児用プール
検査期間	2024年8月8日 ～ 2024年8月19日		
検水種目	プール水		

分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	－	不検出	不検出
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	1.2	12以下
pH値	－	7.5	5.8～8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.4以上
クロロホルム	mg/L	0.129	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.011	—
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.142	0.2以下 (暫定目標値)
		以下余白	

判定及び所見	(採水時　遊離残留塩素　0.8)	プール水 水質基準を示す