検第 M 2606397 号

水 質 検 査 報 告 書

2026年6月22日

飲料水水質検査業登録 兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録 計証第濃31号、計証第騒29号
サイエンスマイクロ株式会社
〒651-1331 神戸市北区有野町唐櫃3256-1
Tel : 078-987-0170 (代) Fax : 078-987-0173
環境計量士 土居 実信

宝塚市立スポーツセンター 殿

貴依頼による検体について検査した結果を次のとおり報告します。

採水日時	2026年6月15日	採水場所又は検体名	屋内プール
検査期間	2026年6月16日 ～ 2026年6月22日		
検水種目	プール水		

分析項目	単位	分析値	基準値
一般細菌	CFU/mL	0	200以下
大腸菌	―	不検出	不検出
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3.3	12以下
pH値	―	7.7	5.8～8.6
濁度	度	1未満	2以下
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.4以上
		以下余白	

判定及び所見	(採水時 遊離残留塩素 1.5)	プール水水質基準を示す