

水質検査報告書

飲料水水質検査業登録 兵庫県60水第11号の33
計量証明事業登録 計証第濃31号、計証第騒29号

サイエンスマイクロ株式会社

Tel : 078-987-0170 (代) Fax : 078-987-0173

宝塚市立スポーツセンター 殿

採水日時	2026年10月5日		採水場所 又は 検体名	屋内プール
検査期間	2026年10月6日 ～ 2026年10月9日			
検水種目	プール水			
分析項目		単位	分析値	基準値
一般細菌		CFU/mL	0	200以下
大腸菌		—	不検出	不検出
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	1.3	12以下
pH値		—	7.8	5.8～8.6
濁度		度	1未満	2以下
遊離残留塩素		mg/L	0.7	0.4以上
			以下余白	
判定 及び 所見	(採水時 遊離残留塩素 1.5) 上記検査項目については水質基準に適合			プール水 水質基準を示す